

Gdynia, dnia 03.08.2018r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest „Wykonanie przebudowy Nabrzeża Włoskiego w Porcie Gdynia”, numer sprawy: ZNU-227/10/JG/ZHB/55/JJ-I-2/JK/2018

Zamawiający Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

W odpowiedzi na pytanie nr 17 zwracamy się o pisemne przedstawienie informacji jakich udzielił przedstawiciel Stoczni Nauta, celem zweryfikowania stanu istniejącego i prawidłowej wyceny. Na Zamawiającym spoczywa rzetelny, pełny, jasny i równy dla wszystkich uczestników postępowania opis przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą.

Odpowiedź:

Zamawiający umożliwił wszystkim Wykonawcom uczestnictwo w wizji lokalnej (w celu zweryfikowania stanu istniejącego i prawidłowej wyceny) zgodnie z zapisami SIWZ rozdział IV pkt 7 podpunkt 22 tj.:

„Przed sporządzeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się z informacją o terenie i przedmiocie Zamówienia przekazaną przez Zamawiającego w materiałach przetargowych oraz może uczestniczyć w wizji lokalnej ich miejsca usytuowania, lokalnych uwarunkowań realizacyjnych robót stanowiących przedmiot Zamówienia. Zamawiający informuje, że w dniu 06.07.2018r. o godz. 11:00 przeprowadzi wizję lokalną, która umożliwi Wykonawcom dokładne zaznajomienie się z miejscem prowadzenia robót i poznanie lokalnych uwarunkowań realizacyjnych. Miejsce spotkania: recepcja Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9. Uczestnictwo w wizji lokalnej jest nieobowiązkowe. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym, na wniosek Wykonawcy. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej, wszelkie pytania do przedmiotu Zamówienia Wykonawcy mogą składać wyłącznie w formie wskazanej w Rozdziale XII SIWZ, jak i w terminach umożliwiających udzielenie odpowiedzi przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Pzp.”

Potwierdzamy, że zgodnie z powyższymi zapisami została przeprowadzona wizja w dniu 06.07.2018r. oraz na dodatkowe wnioski oferentów w dniu 20.07.2018r. oraz 27.07.2018r.

Na pytania złożone na piśmie przez Wykonawców Zamawiający udzielił odpowiedzi.

Pytanie 2

W odpowiedzi na pytanie nr 18 – kiedy taka decyzja zostanie wydana?

Odpowiedź:

Decyzja o pozwoleniu na budowę jest w trakcie uzyskiwania. Został złożony wniosek o pozwolenie na budowę i termin uzyskania decyzji uzależniony jest od organów i terminów administracyjnych.

Pytanie 3

W odpowiedzi na pytanie 49 – odpowiedź Zamawiającego nie na temat. Prosimy o ponowne udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Na Zamawiającym spoczywa rzetelny, pełny, jasny i równy dla wszystkich uczestników postępowania opis przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza korekta odpowiedzi. Patrz pytanie nr 40 odpowiedzi z dnia 26.07.2018r.

Pytanie 4

W odpowiedzi na pytanie 52 – odpowiedź Zamawiającego nie na temat. Prosimy o ponowne udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Na Zamawiającym spoczywa rzetelny, pełny, jasny i równy dla wszystkich uczestników postępowania opis przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w kanałach instalacji na Nabrzeżu Włoskim znajdują się:

- rurociąg sprężonego powietrza
- kabel instalacji elektroenergetycznej

Na zapleczu Nabrzeży Włoskiego, XXX-lecia i Albańskiego znajduje się czynna instalacja kanalizacji deszczowej.

Inwentaryzację urządzeń winien wykonać Wykonawca w porozumieniu z eksploatatorem nabrzeży.

Pytanie 5

W odpowiedzi na pytanie 78 – prosimy o uzupełnienie dokumentów na etapie przetargu. Według doświadczonych Wykonawców, wszelkie składowe przetargu/projektu mają wpływ na wycenę. Zamawiający nie jest uprawniony do oceny czy Wykonawcy dane materiały są potrzebne, czy też nie, skoro stanowią część dokumentacji przetargowej/projektowej. Prosimy o ponowne udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie i uzupełnienie dokumentacji przetargowej. Na Zamawiającym spoczywa rzetelny, pełny, jasny i równy dla wszystkich uczestników postępowania opis przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia poniższe dokumenty, które stanowią integralną część odpowiedzi na pytania:

- Decyzja nr 6/18, znak: DGM.WZRMPP.3.430.7.2018.NZ.1 z dnia 01.02.2018r. - pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich wydana przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
- Pozwolenie wodnoprawne, wydane przez Marszałka województwa Pomorskiego
- Uzgodnienie ZMP Gdynia S.A.
- Uzgodnienie Stoczni „NAUTA” S.A.
- Uzgodnienie Urząd Morski w Gdyni.
- Uzgodnienie Kapitanat Portu Gdynia

Zamawiający informuje jednocześnie, że Decyzja w sprawie zwolnienia z zakazów określonych w art. 88I ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo Wodne na prace związane z inwestycją na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego wydana przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nie była wymagana do uzyskania

pozwolenia wodnoprawnego. Nasz wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego został złożony w 2017r. za czasów obowiązywania "starego" Prawa Wodnego więc takie zwolnienia byłby wymagane, jednakże od 2018r. wg "nowego" Prawa Wodnego RZGW zostało pozbawione możliwości prawnych wydawania zwolnień od powyższych zakazów. Więc uzyskaliśmy pozwolenie wodnoprawne bez tych decyzji.

Pytanie 6


W związku z odpowiedzią nt. składu chemicznego odbojnic gumowych, który ogranicza możliwość dostawy urządzeń odbojowych wykonanych z innego materiału niż guma prosimy o wyjaśnienia na jakiej podstawie pojawiają się zapisy o składzie chemicznym mieszanki gumowej? Jak wskazaliśmy w poprzednim zadanym pytaniu zarówno normy międzynarodowe (m.in. Zalecenia PIANC) jak i polskie „zalecenia do projektowania , wykonania i utrzymania Morskich Budowli Hydrotechnicznych” (znowelizowane zalecenie Z24; poniżej), wykazuje że elementy takie mogą być wykonywane z elastomerów o odpowiednich właściwościach fizyko-mechanicznych (stanowią o nich standardy międzynarodowe) oraz posiadają określone parametry pracy (tj. wymagana energia absorpcji i siła reakcji określona obliczeniowo dla parametrów jednostek dobijających do nabrzeża). Opinię tę potwierdza również Politechnika Gdańska w załączonym wcześniej do zadanego pytania piśmie. Wynika to z tego, że osiągnięcie zakładanych i zawartych w SIWZ parametrów mechaniczno-fizycznych oraz parametrów pracy może być osiągnięte dla elementów elastomerowych, w tym gumowych przy użyciu innej kompozycji składu chemicznego niż przytoczony w SIWZ. Dlatego prosimy o usunięcie zapisu nt. składu chemicznego mieszanki gumowej użytej do produkcji elementów gumowych odbojnic. Przy zachowaniu najwyższej jakości produktu, parametry fizyko-mechaniczne i parametry pracy, można osiągnąć dla mieszanek elastomerowych, w tym gumowych , o innym składzie chemicznym

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zapis dotyczący składu chemicznego mieszanki gumowej użyty do produkcji elementów gumowych odbojnic zostaje usunięty ze specyfikacji. W związku z tym Zamawiający wprowadza konieczność przebadania dostarczonych na teren budowy urządzeń odbojowych przez niezależne laboratorium mogące wykonać badania parametrów fizyko-mechanicznych oraz składu chemicznego. Przeprowadzenie badań przez niezależne laboratorium wymaga wykonania testów na odpowiednio przygotowanych próbkach (ich kształt i wymiar opisują stosowne normy), które winny być dostarczone wraz z odbojnicami przez producenta w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań. W celu zweryfikowania tożsamości materiału próbek oraz urządzeń odbojowych po przeprowadzeniu badań parametrów fizyko-mechanicznych zostanie dokonana analiza składu chemicznego dostarczonych próbek oraz gumy urządzeń odbojowych. Przeprowadzone badania winny potwierdzić deklarowane parametry fizyko-mechaniczne urządzeń odbojowych. Badanie składu chemicznego winno potwierdzić tożsamość materiału urządzeń odbojowych oraz dostarczonych próbek. Przygotowanie i dostarczenie próbek do badań leży po stronie Wykonawcy. Natomiast koszt powyższych badań leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie 7

W dokumentacji na rysunku: „r03_PLAN PALOWANIA SZCZEGÓŁY.pdf” przedstawiono szczegół m. in brusów typu „H”, dla których wrysowano łączniki typu **2 x RH** dla dolnej półki, dla której nie występują grodzice wypełniające. Proszę o wyjaśnienie, czy te elementy są konieczne do wykonania.



Odpowiedź:

Wrysowane łączniki są konieczne z uwagi na współczynnik W_x profilu. W projekcie został przyjęty W_x dla profili z dwoma zamkami po stronie odlądowej.

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie Zamówienia są dla Wykonawców wiążące i stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podpisał(-)
Przewodnicząca Komisji
Joanna Kalicka

Załączniki do odpowiedzi:

- 1) Pozwolenie wodnoprawne
- 2) Uzgodnienie Kapitanat Portu Gdynia
- 3) Uzgodnienie ZMP Gdynia S.A.
- 4) Uzgodnienie Stocznia Nauta S.A.
- 5) Pozwolenie Ministra na wznoszenie budowli
- 6) Uzgodnienie Urząd Morski w Gdyni
- 7) Specyfikacja Techniczna H.05.01.00. Roboty wyposażeniowe (wykreślony skład mieszanki)