

Do wiadomości Wykonawców

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa parkingu samochodów osobowych przy budynkach A3-A4 w Gdyni”

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. niniejszym udziela odpowiedzi i wyjaśnień do treści SIWZ na pytania zadane przez Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.”:

Pytanie 1:

Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający określił, że przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa parkingu samochodów osobowych przy budynkach A3 - A4”. W tytule przedmiotu zamówienia określona jest funkcja terenu, która podlega projektowaniu. Dla tej funkcji terenu zgodnie z PN-EN 13201 Oświetlenie dróg należy określić klasę oświetleniową i wykonać obliczenia fotometryczne przyjmując między innymi typ oprawy oświetleniowej, lokalizację punktów oświetleniowych i parametry techniczne konstrukcji nośnej opraw oświetleniowych (słupy, wysięgniki, fundamenty, itp.). Powyższe winno być zrealizowane przez projektanta w trakcie realizacji należy przedmiotu zamówienia.

Do oferty nie należy dołączać obliczeń fotometrycznych.

Pytanie 2:

Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowane, a nie zostały podane. Normy na słupy wysięgniki i oświetlenie jakie??, Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się dla wszystkim uczestników ruchu.

nowych norm: PN-EN 13201-2: z dnia 2016-03

PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3

Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną własności przemysłowej do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Analizy służyły następujące akty prawne własności intelektualnej, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art. 4 ust. 3 TUE oraz art. 7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy

Odpowiedź na pytanie 2:

Oświetlenie parkingu należy projektować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając między innymi:

- 1) spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), dotyczących:
 - nośności i stateczności konstrukcji,
 - bezpieczeństwa pożarowego,
 - higieny, zdrowia i środowiska,
 - bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,
 - ochrony przed hałasem,
 - oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,
 - zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych;
- 2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:
 - zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,
 - usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;
- 3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;
- 4) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;
- 5) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej;
- 6) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

Dodatkowo wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi w tym Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

Ponadto Zamawiający informuje, że norma PN-EN 60698-1 nie istnieje.

Pytanie 3:

Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2 W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa: Badania zgodność produktu, z Polskimi i EU norm i Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego:

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający informuje, że wyroby budowlane wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi w tym Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

Pytanie 4:

Brak jest opisów ogólnych lampy i uchwyty mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny tym samym. dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju Kraju. Jednocześnie dostosowując się do zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej.

Odpowiedź na pytanie 4:

Przy projektowaniu oświetlenia parkingu należy brać pod uwagę oprawy oświetleniowe z źródłem światła typu LED. Szczegóły oświetlenia parkingu wynikać powinny z dokumentacji projektowej w tym z obliczeń fotometrycznych a w szczególności projekt oświetlenia parkingu powinien między innymi zawierać typ oprawy oświetleniowej, lokalizację punktów oświetleniowych i parametry techniczne konstrukcji nośnej opraw oświetleniowych (słupy, wysięgniki, fundamenty, itp.).

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że Ustawa z 12 września 2002 r. o normalizacji zniosła od 1 stycznia 2013 roku obligatoryjność stosowania Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych. Zgodnie z art. 5 ust. 3 wymienionej ustawy, stosowanie Norm jest całkowicie dobrowolne i zależne od decyzji projektanta.

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania (wyjaśnienia treści SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia są dla Wykonawców wiążące i stanowią integralną część SIWZ.

podpisała (-):

Pani Małgorzata Kalaczyńska

Dyrektor ds. Technicznych