

Gdynia, dnia 09.03.2020r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.” na: „Wykonanie przebudowy parkingu samochodów trasowych przy ulicy Kontenerowej wraz z uzbrojeniem podziemnym”.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. niniejszym udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców dotyczące treści SIWZ:

Pytanie 110 z dnia 06.03.2020r.:

W projekcie elektrycznym wskazano, że studnie w miejscach skrzyżowań, odgałęzień i na długich odcinkach mają być wyposażone w pokrywę z włazem żeliwnym prostokątnym wg. odrębnego opracowania. Prosimy o udostępnienie tego opracowania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć klasę studni kablowej oraz pokrywę odpowiednią do warunków podanych w projekcie wykonawczym w punkcie 5.1, konstrukcja studni zgodna z aktualnymi polskimi normami.

Pytanie 111 z dnia 06.03.2020r.:

Prosimy o podanie w jakiej klasie mają być wykonane studnie kablowe?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć klasę studni kablowej oraz pokrywę odpowiednią do warunków podanych w projekcie wykonawczym w punkcie 5.1, konstrukcja studni zgodna z aktualnymi polskimi normami.

Pytanie 112 z dnia 06.03.2020r.:

Projekt konstrukcyjny dla masztów oświetleniowych nie określa ilości zbrojenia przewidzianego dla fundamentu masztu. Prosimy o wskazanie ile i jakiego zbrojenia dla fundamentu masztu należy przyjąć w ofercie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że fundament masztu należy dobrać na podstawie karty katalogowej producenta masztu. Konstrukcja masztu z fundamentem powinna być dostosowana do obciążenia osprzętem elektrycznym oraz dostosowana do odpowiedniej strefy wiatrowej, zgodnie z aktualnymi polskimi normami.

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie Zamówienia są dla Wykonawców wiążące i stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podpisał (-)

Kierownik Działu Realizacji

Sławomir Broszkiewicz