

Do wiadomości Wykonawców

dot.: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na „Wykonanie przebudowy nawierzchni parkingu samochodów osobowych wraz z uzbrojeniem podziemnym przy ul. Kwiatkowskiego 60 w Gdyni”

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. niniejszym udziela odpowiedzi na pytanie zadane przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.”:

Pytanie 2:

Proszę o informację, czy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej KD5÷KD1 z rur Wipro DN800 oraz odwodnienie liniowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania odcinka kanalizacji deszczowej od studni KD5 do KD1 oraz odwodnienia liniowego.

podpisał:
Przewodniczący Komisji Przetargowej
(-)
Andrzej Hołówko