

**Do wiadomości Wykonawców**

**dot.: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na „Wykonanie przebudowy nawierzchni parkingu samochodów osobowych wraz z uzbrojeniem podziemnym przy ul. Kwiatkowskiego 60 w Gdyni”**

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. niniejszym udziela odpowiedzi na pytanie zadane przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.”:

**Pytanie 3:**

Zwracamy się z prośbą o podanie danych dotyczących wysięgników. Brak danych odnośnie wysokości i długości wysięgników zarówno dla słupów pięciu jak i dziesięciometrowych. Brak też określenia wysokości zawieszenia punktu świetlnego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w wielobranżowym projekcie budowlanym i wykonawczym dla zadania „Przebudowa nawierzchni parkingu dla samochodów osobowych BCT wraz z uzbrojeniem podziemnym” nie przewidziano zastosowania wysięgników na słupach o wysokości pięciu i dziesięciu metrów. Oprawy mają być zamocowane na końcach słupów, odpowiednio, na wysokości pięć metrów i dziesięć metrów.

podpisał:  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

(-)

Andrzej Hołówko