

Gdynia, dnia 07 września 2018 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest „Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia”, numer sprawy: ZNU-227/27/JG/ZTR-614/11/383/PK/2018

Zamawiający Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące wnioski i pytania, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie nr 4:

Do złącza placowego ZK-T-121-R jest podłączony agregat prądotwórczy o mocy 250kVA. W projekcie brak danych dotyczących tego agregatu. Prośba o uzupełnienie informacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podaje poniżej podstawowe dane agregatu:

1. Kompletny agregat prądotwórczy stacjonarny zamknięty w obudowie do pracy na zewnątrz;
2. Praca 8 godzin (obciążenie: 100%) bez uzupełniania zbiornika;
3. Moc znamionowa P.R.P. – minimum 250 kVA;
4. Moc znamionowa P.R.P. – minimum 200 kW;
5. Napięcie znamionowe – 230/400 V;
6. Częstotliwość – 50 Hz;
7. Współczynnik mocy $\cos \phi$ – 0,8;
8. Rodzaj silnika – wysokoprężny z układem odprowadzenia spalin;
9. Prądnica – synchroniczna;
10. Panel z możliwością zarządzania i monitorowania parametrów – RS232, RS485, USB, ETHERNET, GPRS (ręczny panel sterowania i automatyczny panel sterowania);
11. Agregat wyciszony;
12. Elektroniczna regulacja napięcia prądnicy AVR;
13. Agregat wyposażony w podgrzewacz rozruchu, licznik motogodzin, woltomierz, amperomierz, Instrukcję obsługi, DTR, certyfikaty, atesty i inne wyposażenie podstawowe.

Pytanie nr 5:

Prośba o sprecyzowanie zapisu w SIWZ w Rozdziale IX punkt 3a):

„w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty i zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną budowę lub przebudowę (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie robót drogowych wraz z uzbrojeniem nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni minimum 5.000 m² przeznaczonych dla ruchu pojazdów ciężkich”

Proszę o sprecyzowanie jakich nawierzchni to dotyczy – jaki to jest typ, jakie parametry muszą spełniać te nawierzchnie, jakie są projektowane naciski pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię, typ obiektów itp.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 3a Rozdziału IX SIWZ Zamawiający wymaga wykazania doświadczenia w zakresie budowy lub przebudowy nawierzchni drogowej (wraz z uzbrojeniem) z kostki

betonowej o powierzchni minimum 5 000 m² przeznaczonej dla ruchu pojazdów ciężkich (tj. dopuszczalne obciążenie na oś, co najmniej 115 kN).

Pytanie nr 6:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji w formacie dwg.

Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępnia dokumentacji projektowej w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni od daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 8:

Dotyczy kary umownej tj. 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05% za każdy dzień zwłoki ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 9:

Dotyczy kary umownej tj. 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad/usterek/niedoróbek stwierdzonych w okresie odbioru końcowego robót –czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05% za każdy dzień zwłoki ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 10:

Dotyczy kary umownej tj. 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót budowlanych za nieuzasadnione przerwianie robót budowlanych trwające powyżej 30 dni – czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar z tytułu zwłoki w wysokości 10% wynagrodzenia netto?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający akceptuje zastąpienie słowa „opóźnienie” – które może nie wynikać z przyczyn Wykonawcy i konieczności ponoszenia konsekwencji opóźnienia przez Wykonawcę niekoniecznie przez niego zwinionego, słowem „zwłoka” – która jednoznacznie wynika z przyczyn Wykonawcy, za którą jednoznacznie konsekwencje powinien ponosić Wykonawca, analogicznie do kary za zwłokę płaconej przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie: Wykonawca płaci kary za opóźnienie z winy Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 14:

W kontekście wyroku Krajowej Izby Odwoławczej Sygn. akt KIO/UZP 1698/10 wskazującego, iż jakkolwiek gospodarzem postępowania jest Zamawiający, to nie oznacza, że postanowienia umowy mogą być korzystne tylko dla jednej stron oraz mając na uwadze wyrażony w wyroku pogląd, iż wprowadzenie zapisów dotyczących określonych kar umownych w przypadku naruszenia przez Zamawiającego postanowień umowy nie niweczy celu zaspokojenia określonych potrzeb publicznych, a dyscyplinowanie stron celem prawidłowego wykonania umowy dotyczy w równej mierze obu stron umowy, czy Zamawiający akceptuje ustanowienie kar dla Zamawiającego z tytułu (1) opóźnienia przekazania placu budowy, (2) opóźnienia odbioru, (3) odstąpienia od Umowy z przyczyn Zamawiającego innych, niż określone w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w wysokości adekwatnej do płaconych za opóźnienie i odstąpienie z przyczyn Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 15:

SIWZ rozdz. VIII ust. 1 i Umowa § 3 ust. 3 - czy Zamawiający akceptuje uzależnienie przewidywanego terminu realizacji przedmiotu oferty od daty podpisania Umowy, a tym samym przesunięcie bezwzględnie terminu realizacji adekwatnie do daty podpisania Umowy i przewidywanego harmonogramu rzeczowo – finansowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 16:

Umowa §8 ust. 6; Zamawiający w uzgodnieniu z Zarządcą wyznacza datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót w ciągu 15 dni od daty zawiadomienia [...] i powiadamia o tym terminie Wykonawcę – w jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór końcowy – proponuje się 14 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 17:

Umowa §10 ust. 4 - czy Zamawiający akceptuje ograniczenie prawa Zamawiającego do ograniczenia zakresu robót do racjonalnego poziomu wartościowego lub przedmiotowego wynikającego ze specyfikacji przedmiotu Umowy – np. 5% ceny lub zakaz ograniczania konkretnego (jakiego?) rodzaju robót?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 18:

Umowa §10 ust. 4 - czy Zamawiający akceptuje wymóg uprzedniego zgłoszenia Wykonawcy ewentualnego ograniczenia robót nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia tej części robót, której dotyczy ograniczenie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 19:

Umowa §10 ust. 4 - jeżeli zgłoszenie ograniczenia nastąpi po zawarciu przez Wykonawcę umowy podwykonawczej dotyczącej realizacji robót, których dotyczy ograniczenie, czy Zamawiający zwróci Wykonawcy udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w wyniku ograniczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 20:

Umowa §10 ust. 4 - czy Zamawiający akceptuje adekwatne zmniejszenie zabezpieczenia wykonania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 21:

Umowa §11 ust. 11:

(1) czy Zamawiający potwierdza, iż ewentualne zabezpieczenie wykonania w formie kwot zatrzymanych podwykonawcom będzie przekazywał na rachunek wykonawcy?;
(2) czy Zamawiający akceptuje dokonywanie płatności na rzecz podwykonawców przez Wykonawcę, co pozwoliłoby Wykonawcy lepiej zabezpieczyć terminową i dobrą jakościowo realizację przedmiotu Umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 22

Prośba o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji rysunkowej w formacie „DWG”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępnia dokumentacji rysunkowej w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 23:

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, jednakże na dzień składania ofert Wykonawcy nie są znane nazwy firm podwykonawców, Zamawiający nie wymaga wskazywania w ofercie i JEDZ nazw podwykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, jednakże na dzień składania ofert Wykonawcy nie są znane nazwy firm podwykonawców, Zamawiający nie wymaga wskazywania w ofercie i JEDZ nazw podwykonawców.

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie Zamówienia są dla Wykonawców wiążące i stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

*(-) podpisała
Przewodnicząca
Komisji Przetargowej
Małgorzata Kalaczyńska*