

Gdynia, dnia 28 września 2018 r.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest „Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia”, numer sprawy: ZNU-227/27/JG/ZTR-614/11/383/PK/2018**

Zamawiający Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące wnioski i pytania, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

### **Pytanie nr 273:**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunki wykonawcze ułożenia podtorza z szyn A120 bramownicy pomostu Ro-Ro.

### **Odpowiedź:**

Zgodnie z opisem na rysunku PW\_R\_09\_HY\_126 (127) w Projekcie Wykonawczym Tom II Część 9 wyszczególnionym w Rozdziale IV SIWZ ust. 7 pkt 7.1 ppkt 3 – szyna A120 (SD120) zakotwienie zgodnie z wytycznymi producenta. Wykonawca dokonuje doboru systemu montażu szyny.

### **Pytanie nr 274:**

Prosimy o informacje jakim materiałem zostały wypełnione powierzchnie po wykonaniu rozbiórek istniejących budynków? Czy wykonany zasyp spełnia wymagania dla gruntu zaliczanych do grupy nośności G1?

### **Odpowiedź:**

Miejsca po rozebranych fundamentach budynków zostały zasypane zgodnie z projektem wykonawczym rozbiórek, natomiast z pozostałych powierzchni został wyłącznie usunięty nadmiar gruntu.

### **Pytanie nr 275:**

Prosimy o potwierdzenie, że stała konserwacja i serwisowanie urządzeń, instalacji i innych elementów przedmiotu zamówienia, o których mowa w Rozdziale IV, punkt 6, podpunkt 30 SIWZ, dotyczy jedynie zamontowanych urządzeń i będzie się odbywała w terminach i częstotliwości określonych w kartach technicznych wbudowanych elementów.

### **Odpowiedź:**

Stać konserwacja i serwisowanie urządzeń, instalacji i innych elementów przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności Rozdziałem IV ust. 8 pkt. 25.

### **Pytanie nr 276:**

Prosimy o szczegółową listę wszystkich elementów podlegających stałej konserwacji i serwisowania, o których mowa w Rozdziale IV, punkt 6, podpunkt 30 SIWZ.

### **Odpowiedź:**

Stać konserwacja i serwisowanie urządzeń, instalacji i innych elementów przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności Rozdziałem IV ust. 8 pkt. 25.

**Pytanie nr 277:**

Prosimy o potwierdzenie, że barierki zewnętrzne klatek schodowych Galerii Pasażerskiej mają być wykonane jako ocynkowane.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że wymienione elementy mają być wykonane jako ocynkowane.

**Pytanie nr 278:**

Prosimy o aktualizację spisu rysunków zamieszczonego w opisie do Projektu Wykonawczego Budynku Terminalu (PW\_O\_01\_KN\_01\_D\_OPIS pkt. 4) uwzględniającego rewizje rysunków, które zostały udostępnione w plikach pdf. Np. rysunek w spisie ma nr PW\_R\_01\_KN\_D\_45\_A, a w załączonych plikach pdf ma nr PW\_R\_01\_KN\_D\_45\_B.

**Odpowiedź:**

Spis rysunków zostanie niezwłocznie zaktualizowany i umieszczony na stronie <https://www.port.gdynia.pl/pl/wydarzenia/przetargi/1202-03-10-2018r-budowa-publicznego-terminalu-promowego-w-porcie-gdynia>

**Pytanie nr 279:**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki wykonawcze wraz zestawieniem materiałowym schodów stalowych znajdujących się przy kioskach.

**Odpowiedź:**

Schody należy wykonać zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w Projekcie Wykonawczym Tom II Część 4 Rozdział 1 wyszczególnionym w Rozdziale IV SIWZ ust. 7 pkt 7.1 pkt. 3.

**Pytanie nr 280:**

Prosimy o potwierdzenie informacji, że minimalna grubość całkowita powłok malarskich zabezpieczających konstrukcję stalową Estakady musi wynosić 240um łącznie z cieplną powłoką cynkową (zgodnie ze specyfikacją M.14.02.01).

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy stalowe zostały zabezpieczone przed korozją zgodnie z wymaganiami dla kategorii korozyjności środowiska C5-M oraz zakładanej trwałości H (długa – powyżej 15 lat) wg PN-EN ISO 12944. W związku z tym Wykonawca wybierając dostawcę oraz zestaw malarski określi nominalne i minimalne grubości powłok antykorozyjnych.

**Pytanie nr 281:**

Prosimy o informację ile elementów małej architektury takiej jak: stand reklamowy, kosz na odpady, stojak na rowery oraz ławka należy ująć w zakresie oferty. Prosimy również o zaktualizowany rysunek PZT, na którym zostaną rozmieszczone w/w elementy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający niezwłocznie umieści na stronie <https://www.port.gdynia.pl/pl/wydarzenia/przetargi/1202-03-10-2018r-budowa-publicznego-terminalu-promowego-w-porcie-gdynia> przedmiotową informację.

**Pytanie nr 282:**

Prosimy o dosłanie zestawienia balustrad stalowych ocynkowanych dla klatki zewnętrznej Galerii Pasażerskiej.

**Odpowiedź:**

Balustrady stalowe zewnętrznych klatek schodowych pokazano na rysunku PW\_R\_03\_KN\_S03 w Projekcie Wykonawczym Tom II Część 3 Rozdział 2 wyszczególnionym w Rozdziale IV SIWZ ust. 7 pkt 7.1 pkt. 3.

**Pytanie nr 283:**

Prosimy o dostarczenie zestawienia balustrad oraz barierek dla wszystkich kiosków.

**Odpowiedź:**

Balustrady i barierki dla wszystkich kiosków są szczegółowo opisane na rzutach i przekrojach kiosków placowych w Projekcie Wykonawczym Tom II Część 4 Rozdział 1 wyszczególnionym w Rozdziale IV SIWZ ust. 7 pkt 7.1 pkt. 3.

**Pytanie nr 284:**

Prosimy o dosłanie wymiarów oraz wymaganych kolorów płytek gresowych dla całej inwestycji z uwagi na brak tych danych w projekcie.

**Odpowiedź:**

Wymagania odnośnie płytek gresowych zostały określone w opisach technicznych do projektów wykonawczych branży architektonicznej.

**Pytanie nr 285:**

Prosimy o informację na temat wymaganej kolorystyki wykładzin dywanowych oraz PCV dla całej inwestycji z uwagi na brak danych w otrzymanej dokumentacji.

**Odpowiedź:**

Wykładziny należy wyceniać w kolorystyce niebieskiej lub szaro-niebieskiej. Zamawiający zastrzega sobie ostateczny wybór konkretnego koloru lub wzoru na etapie realizacji robót, na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę próbek materiałów.

**Pytanie nr 286:**

Prosimy o szczegółowy opis parametrów posadzki powłokowej epoksydowej dla całej inwestycji z uwagi na brak w/w informacji w projekcie.

**Odpowiedź:**

Powłoki epoksydowe na posadzkach należy wykonać zgodnie z informacjami zawartymi w opisach technicznych do projektów branży architektonicznej poszczególnych budynków w wersji antypoślizgowej i antyelektrostatycznej.

**Pytanie nr 287:**

Prosimy o informację na temat wykończenia powierzchni płyt z kamienia na posadzkach oraz wymiarów tych płyt.

**Odpowiedź:**

Posadzki z płyt kamiennych należy wykonać zgodnie z informacjami zawartymi w opisach technicznych do projektów branży architektonicznej poszczególnych budynków. Posadzki należy wykonać z płyt polerowanych.

**Pytanie nr 288:**

Prosimy o informację gdzie należy przyjąć sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych w Budynku Terminalu (opis tych sufitów – Specyfikacja Techniczna cz. 1.1 – 01.01.31 – str. 135).

**Odpowiedź:**

W budynku Terminalu nie występują sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych.

**Pytanie nr 289:**

Prosimy o dostanie detalu obrazującego sposób montażu oraz wykonania „żaluzji poziomych na elewacji”.

**Odpowiedź:**

Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 32.

**Pytanie nr 290:**

Prosimy o dostanie szczegółowych parametrów dotyczących okładziny ścian w kioskach z paneli drewnianych.

**Odpowiedź:**

W kioskach należy wykonać ściany zgodnie z opisami na rysunkach architektoniczno-budowlanych z Projektu Wykonawczego Tom II Część 4 wyszczególnionego w Rozdziale IV SIWZ ust. 7 pkt 7.1 pkt. 3.

**Pytanie nr 291:**

Prosimy o zestawienie mebli (regałów oraz blatów) dla kiosków.

**Odpowiedź:**

Wyposażenie kiosków w meble przestawne nie obejmuje przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 292:**

Prosimy o informację czy wyposażenie tj. krzesła w holu głównym oraz krzesła w holu cargo wchodzi w zakres oferty.

**Odpowiedź:**

W ofercie należy uwzględnić elementy pokazane na rysunku PW\_R\_01\_AR\_D17 z Projektu Wykonawczego Tom II Część 1 Rozdział 1 wyszczególnionego w Rozdziale IV SIWZ ust. 7 pkt 7.1 pkt. 3 oraz w innych przestrzeniach ogólnodostępnych publicznych budynku.

**Pytanie nr 293:**

Prosimy o szczegółowe rysunki (widok, rzut) dotyczące mebli tj. blaty w kasach holu głównego oraz holu cargo, lada recepcyjna, szafki wiszące w pom. socjalnych, szafki stojące w pom. socjalnych, regały oraz blaty w kioskach, ponieważ wycena przygotowana na obecnie otrzymanych rysunkach może być obciążona błędem oraz może nie być zgodna z Państwa oczekiwaniami.

**Odpowiedź:**

W ofercie należy uwzględnić wyposażenie stałe zgodnie z rysunkami wchodzącymi w skład Projektów Wykonawczych branży architektonicznej wyszczególnionych w Rozdziale IV SIWZ ust. 7 pkt 7.1 pkt. 3. Docelowe wymiary wyposażenia meblowego określone zostaną przez Wykonawcę w uzgodnieniu z ich dostawcami/producentami po wybudowaniu obiektów.

**Pytanie nr 294:**

Dotyczy pozycji przedmiarowej nr 257 – przedmiar Terminalu: „Blaty w kasach z akcesoriami”. Prosimy o informację jakie elementy nazwane „akcesoriami” wchodzi w zakres oferty.

**Odpowiedź:**

Wyposażenie określa rysunek PW\_R\_01\_AR\_D17 wchodzący w skład Projektu Wykonawczego Tom II Część 1 Rozdział 1 wyszczególnionego w Rozdziale IV SIWZ ust. 7 pkt 7.1 pkt. 3 oraz rozwiązania warsztatowe określone przez dostawcę/producenta wybranego przez Wykonawcę.

**Pytanie nr 295:**

Dotyczy pozycji przedmiarowej nr 259 – przedmiar Terminalu: „Stanowisko recepcyjne z akcesoriami”. Prosimy o informację jakie elementy nazwane „akcesoriami” wchodzi w zakres oferty.

**Odpowiedź:**

Wyposażenie określa rysunek PW\_R\_01\_AR\_D17 wchodzący w skład Projektu Wykonawczego Tom II Część 1 Rozdział 1 wyszczególnionego w Rozdziale IV SIWZ ust. 7 pkt 7.1 pkt. 3 oraz rozwiązania warsztatowe określone przez dostawcę/producenta wybranego przez Wykonawcę.

**Pytanie nr 296**

Prosimy o dostanie zestawienia urządzeń AGD tj. zmywarki, chłodziarki, mikrofalówki oraz czajniki dla całej inwestycji.

**Odpowiedź:**

Dostawa urządzeń AGD nie obejmuje przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 297:**

Prosimy o informację ile apteczek ściennych należy przyjąć do wyceny.

**Odpowiedź:**

Wymienione elementy nie obejmuje przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 298:**

Prosimy o szczegółowe informacje dotyczące szaf suszarniczych znajdujących się w Budynku Magazynu w pomieszczeniu nr 010 SUSZARNIA.

**Odpowiedź:**

W ofercie należy uwzględnić dostawę trzech szaf do suszenia odzieży roboczej o parametrach dla każdej: minimalna kubatura 0,8 m<sup>3</sup>, moc ok. 2 kW, zasilanie 230 V.

**Pytanie nr 299:**

Prosimy o informacje czy szafki znajdujące się w innych pomieszczeniach niż hol główny tj. np. szatnie, biura oraz inne pomieszczenia w których widnieją one na rzutach (dotyczy wszystkich budynków) wchodzi w zakres oferty. Jeśli tak prosimy o zestawienie ilościowe oraz szczegółowe parametry.

**Odpowiedź:**

W ofercie należy uwzględnić elementy zgodnie z rysunkiem PW\_R\_01\_AR\_D17 wchodzącym w skład Projektu Wykonawczego Tom II Część 1 Rozdział 1 wyszczególnionego w Rozdziale IV SIWZ ust. 7 pkt 7.1 pkt. 3.

**Pytanie nr 300:**

Prosimy o dostarczenie projektu identyfikacji wizualnej na całą inwestycje z uwagi na brak w/w danych w dokumentacji.

**Odpowiedź:**

Identyfikację wizualną obiektów określają rozwiązania branży architektonicznej. Zamawiający zastrzega sobie ostateczny wybór konkretnego koloru lub wzoru na etapie realizacji robót, na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę próbek materiałów.

**Pytanie nr 301:**

Prosimy o potwierdzenie, że tylko elementy wyposażenia ruchomego ujęte na rysunku PW\_R\_01\_AR\_D17\_0\_ZESTAWIENIE MEBLI wchodzi w zakres oferty. Jeżeli nie prosimy o podanie kompletnego zestawienia zawierającego również pozostałe elementy wrysowane na rzutach pięter dla całej inwestycji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że w ofercie należy uwzględnić wyposażenie zgodnie z rysunkiem PW\_R\_01\_AR\_D17 wchodzącym w skład Projektu Wykonawczego Tom II Część 1 Rozdział 1 wyszczególnionego w Rozdziale IV SIWZ ust. 7 pkt 7.1 pkt. 3.

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie Zamówienia są dla Wykonawców wiążące i stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

*(-) podpisała  
Przewodnicząca  
Komisji Przetargowej  
Małgorzata Kalaczyńska*