

ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. a \_\_\_\_\_

---

## **Załącznik 9**

**do Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji**

**nr \_\_\_\_\_**

**pomiędzy**

**ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.**

**a**

\_\_\_\_\_

---

**Parametry techniczne energii elektrycznej.**

---

1. Strony określają standardy techniczne pracy sieci dystrybucyjnej oraz parametry jakościowe energii elektrycznej zgodnie z zapisami IRiESD.
2. OSDn zobowiązuje się do dotrzymania uzgodnionych standardów technicznych oraz parametrów jakościowych energii elektrycznej pod warunkiem pobierania przez URD mocy nie większej od mocy umownej przy współczynniku  $\text{tg}\varphi$  nie większym niż określony w Umowie.
3. Strony przyjmują, że dopuszczalny czas trwania przerw liczonych dla poszczególnych wyłączeń od momentu zgłoszenia przez URD braku zasilania do jego przywrócenia dla:
  - 3.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku:
    - 3.1.1. przerwy planowanej – 16 godzin
    - 3.1.2. przerwy nieplanowanej – 24 godzin
  - 3.2. przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku:
    - 3.2.1. przerw planowanych – 35 godzin
    - 3.2.2. przerw nieplanowanych – 48 godzin
  - 3.3. Do okresu przerw w dostawie nie zalicza się czasu trwania wyłączeń awaryjnych wywołanych przez urządzenia elektroenergetyczne URD lub spowodowane działaniem URD oraz zdarzeń opisanych w § 7 Umowy.
  - 3.4. Strony dopuszczają możliwość pojawiania się w sieci dystrybucyjnej OSDn nieprzewidzianych, krótkotrwałych zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej, wynikających z działania automatyki sieciowej lub przełączeń ruchowych.

**OSDn****URD**