

ZHB-227/SWZ-53/MW/JK/2021

Gdynia, dnia 09.12.2021 r.

**Do wiadomości Wykonawców**

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A. na: „Wykonywanie drobnych robót hydrotechnicznych na terenie Portu Gdynia w latach 2022-2023”; Nr sprawy ZHB-227/SWZ-53/MW/JK/2021

Zamawiający - Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zgodnie z § 5 załącznika nr 3 do „Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.” przekazuje treść zapytań o udzielenie wyjaśnień treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie nr 1.**

Zamawiający dopuszcza ew. waloryzację cen na wniosek Wykonawcy po 12 miesiącach od daty podpisania umowy przy zastosowaniu wskaźnika cen i usług za rok poprzedzający nie mniejszego jak 100. Czy to oznacza że mniejszy jak 100 wskaźnik wzrostu w/w cen nie podlega waloryzacji?

Jak w praktyce ma wykonawca skorzystać z możliwości waloryzacji cen po 12 miesiącach od podpisania umowy skoro dane o inflacji są publikowane przez GUS dopiero w marcu następnego roku ?

Niezależny od Wykonawcy wskaźnik wzrostu cen materiałów stosowanych w przedmiocie przetargu tj. „drobnych robotach hydrotechnicznych” to głównie ceny stali, betonu, drewna, farb, gazów technicznych, paliw i płac. Jest wielokrotnie wyższy niż tzw. koszyk konsumencki i dlatego powinien obejmować przede wszystkim w/w materiały budowlane i płace.

Naszym zdaniem o wiele prostszym rozwiązaniem problemu waloryzacji byłoby ograniczenie czasu trwania umowy na rok 2022 a dla uniknięcia przetargu w kolejnym roku zastosować jedynie zapytanie o cenę.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ. Zamawiający informuje, że w przypadku osiągnięcia mniejszego niż 100, średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonywana będzie waloryzacja, ceny jednostkowe nie będą podlegały waloryzacji (sytuacja deflacji). Zgodnie z wiedzą Zamawiającego Komunikaty Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający, publikowane są w miesiącu styczniu roku następnego. Waloryzacja przedmiotowej umowy nastąpi najwcześniej w roku 2023.

#### **Pytanie nr 2.**

W projekcie umowy nie przewidziano możliwości rozwiązania (wypowiedzenia) umowy na wniosek Wykonawcy umotywowany ewentualnym wystąpieniem sytuacji losowych takich jak np. dłuższa choroba lub zgon pracownika (np. na Covid, brak świadectwa zdrowia nurka, wypowiedzenie,...itp.), brak możliwości szybkiego znalezienia fachowego zastępstwa (na rynku pracy podaż doświadczonych nurków jest bardzo ograniczona).

W przypadku zerwania umowy przez Wykonawcę ewentualna, projektowana 5% (zbyt wysoka w odniesieniu do wartości zleceń) kara nie powinna być naliczana od całości umowy a tym bardziej od wykonanych i odebranych zleceń (dzieł) lecz najwyżej od części umowy - zleceń niewykonanych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ. Zgodnie z § 4 umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, za które w zgodnej ocenie Stron umowy Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu wykonania robót określonych każdorazowo w zleceniu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z § 17 ust. 11 w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

**Pytanie nr 3.**

Wg jakiego klucza i jakich ewentualnie przepisów dokonano podziału robót na dwie grupy. Co legło u podstaw zaliczenia prac określonych w ofercie poz. A 1.1, 1.3, 1.5, 1.7 do prac wymagających zezwolenia na prowadzenie prac podwodnych. W opisie prac wyraźnie podkreślone zostało że są to prace **powyżej** zwierciadła wody. Analogiczna sytuacja dotyczy prac określonych 2 punktach A3 i A4 oferty. Prace związane z wymianą i remontem drabin wyłazowych, odbojnic liniowych i punktowych moim zdaniem są typowymi pracami nadwodnymi i nie wymagają dodatkowych zezwoleń na prace podwodne, nie mieszczą się w definicji prac podwodnych określonej w Ustawie o Prowadzeniu Prac Podwodnych. Tak więc moim zdaniem wymaganie przy ich realizacji dodatkowych zezwoleń jest nieuzasadnione i bezpodstawne i może ograniczać dostęp do pozyskania zleceń,

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami § 1 ust. 3 oraz § 3 ust. 17 załącznika nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A., Zamawiający może dopuścić składanie ofert częściowych podając tą informację w SWZ i ogłoszeniu. W tym wypadku Zamawiający dokonał podziału na dwie grupy. Grupa I dotyczy robót wykonywanych w obrębie ścian odwodnych nabrzeży. Z uwagi na zmienny stan wody, występowanie uszkodzeń oczepu w rejonie wahań zwierciadła wody, oraz występowanie kotew montażowych do urządzeń wyjściowych oraz odbojowych pod wodą, Zamawiający zakwalifikował prace wyszczególnione w załączniku nr 1 poz. A do robót, w których wymagane są uprawnienia i zezwolenia nurkowe. Natomiast grupa II dotyczy prac, które będą wykonywane na powierzchni ścieżki cumowniczej oraz w rejonie pasa technicznego nabrzeży.

**Pytanie nr 4.**

W zakresie pkt A 4.9 proszę o doprecyzowanie wielkości odbojnic MV, gdyż od ich wielkości uzależnione jest zastosowanie sprzętu np. dźwigowego i tym samym koszt prac remontowych, a zwłaszcza wymiany.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przedstawia poniżej parametry odbojnic:

- 2MV 1000x1500B z tarczą odbojową o wym. 1500x1330x120mm z UHMW-PE
- 2MV 750x1000A z tarczą odbojową o wym. 1500x1400x100mm z UHMW-PE
- 2MV 1000x1500AP z tarczą odbojową o wym. 2300x2300x120mm z UHMW-PE
- 2MV800x1500A z tarczą odbojową o wym. 3600x1000x264mm z UHMW-PE
- 2MV 1250x900AP z tarczą odbojową o wym. 1650x1125x120mm z UHMW-PE
- 2MV1250x1100AP z tarczą odbojową o wym. 2500x2800mm z UHMW-PE
- 2MV750x1500AP z tarczą odbojową o wym. 2200x1000x100mm z UHMW-PE

**Przewodniczący Komisji Przetargowej**

**Joanna Kalicka**