

**Do wiadomości wszystkich Wykonawców**

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.” (dalej: Regulamin), którego przedmiotem jest „Budowa urządzeń podczyszczających przed istniejącym wylotem nr 43 na Nabrzeżu Holenderskim w Gdyni”, nr sprawy: ZTU-227/SWZ-49/JR/JT/2021.

Zamawiający – Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie na wyłonienie Wykonawcy zamówienia pn. „Budowa urządzeń podczyszczających przed istniejącym wylotem nr 43 na Nabrzeżu Holenderskim w Gdyni”, wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

**Pytanie 24:**

Zgodnie z opisem technicznym studnia SD5 jest projektowana, natomiast na profilu kanalizacji deszczowej jest istniejąca. Jakie rozwiązanie należy przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że w składanych ofertach należy uwzględnić budowę nowej studni SD5 o konstrukcji analogicznej jak studnia SD3.

(-) podpisała  
Przewodnicząca  
Komisji Przetargowej  
Justyna Grudniewska