

Załącznik nr 9

do Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji

nr ____/____/UD/20____

pomiędzy

ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

a

Parametry techniczne energii elektrycznej.

1. Strony określają standardy techniczne pracy sieci dystrybucyjnej oraz parametry jakościowe energii elektrycznej zgodnie z zapisami Instrukcji.
2. OSDn zobowiązuje się do dotrzymania uzgodnionych standardów technicznych oraz parametrów jakościowych energii elektrycznej pod warunkiem pobierania przez Odbiorcę mocy nie większej od mocy umownej przy współczynniku $\text{tg}\varphi$ nie większym niż określony w Umowie.
3. Strony przyjmują, że dopuszczalny czas trwania przerw liczonych dla poszczególnych wyłączeń od momentu zgłoszenia przez Odbiorcę braku zasilania do jego przywrócenia dla:
 - 3.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku:
 - 3.1.1. przerwy planowanej – 16 godzin
 - 3.1.2. przerwy nieplanowanej – 24 godzin
 - 3.2. przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku:
 - 3.2.1. przerw planowanych – 35 godzin
 - 3.2.2. przerw nieplanowanych – 48 godzin
 - 3.3. Do okresu przerw w dostawie nie zalicza się czasu trwania wyłączeń awaryjnych wywołanych przez urządzenia elektroenergetyczne Odbiorcy lub spowodowane działaniem Odbiorcy oraz zdarzeń opisanych w § 7 Umowy.
 - 3.4. Strony dopuszczają możliwość pojawiania się w sieci dystrybucyjnej OSDn nieprzewidzianych, krótkotrwałych zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej, wynikających z działania automatyki sieciowej lub przełączeń ruchowych.

OSDn**Odbiorca**