

KARTA PRZEGLĄDU OBIEKTU nr
SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMAŃ I NAPADÓW (SSWiN)

TERMIN WYKONANIA:

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

DATA, GODZINA I RODZAJ PRZEGLĄDU:

NUMER ZLECENIA/UMOWY:

Imię i Nazwisko osób wykonujących serwis:

	PRZEMIOT KONTROLI	UWAGI	ZALECENIA
1	Czyszczenie i konserwację czujek, central alarmowych, ekspanderów, kontrolerów dostępu, sygnalizatorów		
2	Sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego poprzez zdjęcie obudowy czujki, a także jej oczyszczenie		
3	Sprawdzenie czy w dozorowanym pomieszczeniu nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy (25% urządzeń na kwartał w każdej strefie alarmowej)		
4	Sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także ewentualna korekta kąta obserwacji czujki (25% urządzeń na kwartał w każdej strefie alarmowej)		
5	Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla poszczególnych czujek (25% urządzeń na kwartał w każdej strefie alarmowej)		
6	Sprawdzenie stabilności zamontowania centrali alarmowej oraz jej wszystkich przyłączy		
7	Sprawdzenie zegarka centrali i porównanie z czasem rzeczywistym		
8	Sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z istniejącym opisem		
9	Dodawanie i usuwanie użytkowników systemów		
10	Wykonanie kopii konfiguracji centrali oraz historii zdarzeń		
11	Sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora akustycznego, optyczno-akustycznego pod względem działania		
12	Pomiar napięcia zasilania i stanu akumulatora w zasilaczu centrali systemu sygnalizacji włamania i napadu		
13	Sprawdzenie ilościowe zamontowanych czujek i ich kompletność		
14	Sprawdzenie centrali alarmowej zgodnie z zaleceniami producenta- przeprowadzenie testów centrali		
15	Sprawdzenie parametrów elektrycznych linii dozorowych		
16	Sprawdzenie i regulację parametrów pracy systemów (zasilania awaryjnego, oprogramowania central)		
17	Przeglądu okablowania całości instalacji z naprawą usterek		
18	Naprawę wadliwie działających lub uszkodzonych systemów na podstawie zgłoszenia telefonicznego		
19	Sprawdzenie poprawności działania systemu transmisji alarmów do SMA (stanowisko monitoringu i alarmów) i wizualizacji Iffcer Equ		
20	Pisemne potwierdzenie wykonania przeglądu technicznego i prac konserwacyjnych wraz z informacją o stanie technicznym systemów		

Wartość wykonanych prac brutto: Słownie

Inne:

POTWIERDZENIE WYKONANIA PRZEGLĄDU OBIEKTU

WYKONAWCY:

PRZEDSTAWICIEL ZMPG S.A.

.....
Data i Czytelny Podpis Serwisanta

.....
Data i podpis

Pieczętka firmowa